


קווי מתח וקרינה

נושא הקרינה נבדק מספר פעמים בחודשים האחרונים ע"י המשרד לאיכות הסביבה ורמת הקרינה עומדת מתחת לתקן. ידוע לנו שמספר הורים לקחו בודק מטעמם וגם לפי בדיקתם נושא הקרינה עומד בתקן. כנ"ל לגבי אנטנות סלולר. להלן דו"ח הקרינה האחרון שבוצע:



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת רעש וקרינה

כי"ה תמוז תשע"ו
31 יולי 2016

לכבוד
מרי אריה גלברג
משרד מהנדס העיר-ראש העין

הנדות : חוות דעת על קרינה בבית ספר יסודי – רח' שי עגנון, ראש העין

המשרד להגנת הסביבה אחראי על בטיחות הקרינה ופועל מתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006 בהנפיקו היתרי הקמה הפעלה והיתרי סוג למוקדי קרינה ממתקני חשמל.

בית הספר היסודי ברח' שי עגנון נמצא במרחק של כ 55 מטר מקווי מתח עליון ועל עליון שבראש העין.


בדקתי את 2 דוחות המדידה (מצ"ב) וביצעתי מדידה בעצמי באזור באחד הימים החמים של קיץ 2016. תוצאות שלושת המדידות מצביעות על רמות קרינה תקינות בשטח בית הספר וסביבתו. ערכי הקרינה בגבול בית הספר (מקום הכי קרוב לקווי חשמל) לא עוברים את 1.5 מיליגאוס ובשטח בית הספר לא עוברים על 1 מיליגאוס.

לפי זה אין צורך בשום פעולה להגבלת הקרינה עבור שנת הלימוד 2016-2017.

ממומלץ בכול שנה לעשות מדידה אחת בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט) ולשלוח את התוצאות למשרד להגנת הסביבה לצורך אישור שנה הלימודים הבאה.

בברכה,
פול זליג,
ממונה קרינה בלתי מייננת-מתקני חשמל
טל: 02-6495866

המשרד להגנת הסביבה
وزارة حماية البيئة
Ministry of Environmental Protection



שלום עם הסביבה

כנפי נשרים 5, גבעת שאול, ת.ד. 34033 ירושלים, מיקוד 95464
טלפון 02-6495866 פקס 02-6495870

אתרי המשרד להגנת הסביבה
עברית - אנגלית - ערבית - לילדים: gov

www.sviva.gov.il