



כ"ב באייר, התשפ"א  
04 מאי 2021  
422551821

לכבוד  
אדרי' ברוך יוסקוביץ'  
חוקר תת"ל 98

שלום רב,

**הנדון: עדכון לגבי עמדתנו בנוגע לתת"ל 98 תחנת כח קסם אנרגיה בעקבות ישיבה עם יזמי התכנית**

סימוכין: 1. מסמכי ההשגה כולל השמעת השגתנו בפניך ב- 21/4/2021

2. ישיבה בזום עם יזמי התכנית מה- 28/4/2021

1. ב- 21/4/2021 השמענו את השגתנו בפניך בהיבטים של איכות אוויר ואיכות מים.
2. בהיבט של איכות מי השתייה משרד הבריאות דרש כי בהתאם לתקנות בריאות העם לא יהיו שימושים תעשייתיים בשטח אזור המגן של קידוח ראש העין 5 שנמצא בשטח תת"ל 98, באופן שהמסמכים שהועברו להערות והשגות (איור 207) בתסקיר ההשפעה על הסביבה הינם בניגוד להחלטת הות"ל מה- 11/1/2021.
3. נציגי היזם טענו בשימוע כי יש להם חלופה, באופן ששימושים תעשייתיים לא יהיו באזור המגן של קידוח ראש העין 5.
4. ביקשת כי יזמי התכנית יציגו בפנינו חלופה זו, וכן ביקשת לקבל את התייחסותנו.
5. בתאריך 28/4/21 התקיימה ישיבה בין יזמי תכנית תחנת הכח קסם אנרגיה לבין נציגי משרד הבריאות (סימוכין 2).
6. היזמים הציגו בישיבה:
  - 6.1 חלופה 1 שהיא איור 207 שצורף לתסקיר ההשפעה על הסביבה בתכנית שהועברה להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור. מסמך זה כולל שימושים תעשייתיים באזור המגן כפי שהעלינו בהשגתנו.
  - 6.2 חלופה 2 שהוצגה בישיבה היא חלופת בניוי שבה כל השימושים התעשייתיים עדיין נותרים בתחום אזור המגן של קידוח ראש העין 5, אך מיקומם משתנה.
  - 6.3 חלופה 3, עליה דיברו יזמי התכנית בישיבה, ושלא הייתה מוכנה להצגה בדיון, מתייחסת להרחבת תחנת הכח לכיוון תא שטח 2. ב- 29/4/2021 התקבלה חלופה זו בדוא"ל. חלופה זו כוללת עדיין שימושים תעשייתיים בתחום אזור המגן של קידוח ראש העין 5, כולל לדוגמה בית הטורבינות וחלק מחצר המיתוג.
  - 6.4 עוד נציין שיזמי התכנית טענו כי במסגרת תת"ל 102 לקו מטרו ודיפו, חברת מקורות מחויבת להסיט ולהעמיק את קידוח ראש העין 5 באופן שאזור המגן שלו יהיה מוחץ למתחם תחנת הכח. הנושא לא הוצג עדיין בפני משרד הבריאות או רשות המים.



שרותי בריאות הציבור  
בריאות הסביבה  
The Department of Environmental Health

משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

### סיכום עמדתנו :

1. אנו מתנגדים לאישור התכנית לתחנת הכח במתכונתה הנוכחית, לאור העובדה שבכל החלופות שהוצגו על ידי יזמי התכנית, כולל חלופה 3, נותרו שימושים תעשייתיים בתחום אזורי המגן של קידוח ראש העין 5.
2. עמדת משרד הבריאות היא כי רק לאחר ביצוע מוצלח של קידוח חדש לראש העין 5 ניתן יהיה לקבוע את אזורי המגן החדשים שלו ולוודא שהשימושים התעשייתיים של תת"ל 98 מחוצה להם.
3. בנוגע לזיהום אויר, נבקש לחזור על עמדתנו שאין להקים תחנת כח המופעלת בסולר בקרבה לאוכלוסייה.

בכבוד רב,

עמיר יצחקי

ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה

העתק :

פרופי חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות  
מר מרדכי כהן, יו"ר הות"ל  
ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור  
גב' דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון  
ד"ר אודי קלינר, רופא מחוזי מחוז מרכז  
ד"ר איזבלה קרקיס, מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית  
גב' אתי בורלא, מנהלת מחלקת בריאות הסביבה מחוז מרכז  
גב' עירית הן, ס' ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה  
גב' אילנה טלר, מנהלת תחום ארצי בכירה תכנון ובניה בריאות הסביבה